

2009年4月8日

株式会社エクセルシャノン

北海道支店長 福谷 保

防火用樹脂サッシ改修・交換に関する新聞社告（謹告）について（北海道地区）

弊社は、本年1月8日に公表した「防火用樹脂サッシ」において、認定仕様とは異なる試験体で防耐火個別認定を取得していたこと、および当該認定仕様とは異なる仕様にて製造販売していたことにより皆様方に多大なるご迷惑とご不安を与えてしまいました。心より深くお詫び申し上げます。

「防火用樹脂サッシ」のご使用に関しましてご使用者特定を継続し調査させていただいております。

その結果、4月1日（水）の時点において、全国該当物件4,138件の中で、4,028件（97%）の特定が完了致しました。

北海道内につきましては、1,828物件中、1,740件の物件特定が完了致しましたが、88件が未特定状況です。この88件の物件特定を急ぐため、北海道内において、3月30日（月）の朝刊にて、下記内容の新聞社告（謹告）を掲載させていただきました。

掲載新聞社名 朝日新聞 読売新聞 毎日新聞 日本経済新聞 北海道新聞 釧路新聞 室蘭民報、
函館新聞 十勝毎日新聞（夕刊） 苫小牧民報（夕刊）

ご不明な点、疑問な点がございましたお客様（お施主様・ご入居者様）へのご説明・ご案内は、シャノンウインド防耐火グレード窓ご相談窓口においてご対応させていただきます。

シャノンウインド防耐火グレード窓ご相談窓口 0120-005-211
9:00~17:00（土・日・祝除く）

【社告（謹告）内容】

<p>■お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報等は本件の目的以外には一切使用いたしません。</p>	<p>対象製品には認定マークがあります</p> <table border="1"><tr><td>建築省認定 乙種防火戸 第1618号</td></tr><tr><td>スプレー処理プラスティックサッシ 乙種防火戸（兼もれしぼ） 【シャノンウインド XFI】</td></tr><tr><td>株式会社トクヤマ</td></tr></table>	建築省認定 乙種防火戸 第1618号	スプレー処理プラスティックサッシ 乙種防火戸（兼もれしぼ） 【シャノンウインド XFI】	株式会社トクヤマ	<p>室内側 障子上部</p> 	<p>謹告 防火用樹脂サッシ（シャノンウインド） 改修・交換</p> <p>既に、一月九日新聞にて社告させていただいておりましたが、エクセルシャノンが製造販売している防火用樹脂サッシ（シャノンウインド）の改修・交換につきまして、再度お願い申し上げます。</p> <p>現在、全国でご使用いただいている四、四三棟のお客様の内、九十七%のお客様のご使用を特定させていただきますことができましたが、未だ二七棟のご使用先が特定できておりません。</p> <p>ついでには、一九九六年（平成八年）から二〇〇二年（平成十四年）に製造販売された、防火樹脂サッシを探しています。対象製品は、建築基準法で定められた燃炎性能を満たしていないおそれがありますので、エクセルシャノンにて無償で改修・交換させていただきます。</p> <p>いま一度、防火用樹脂サッシをご使用のお客様は、左記確認方法をご覧いただき、ご確認をお願い申し上げます。</p> <p>対象製品をご使用のお客様は、左記の相談窓口までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。</p> <p>平成二十一年三月三十日 株式会社エクセルシャノン</p>
	建築省認定 乙種防火戸 第1618号					
スプレー処理プラスティックサッシ 乙種防火戸（兼もれしぼ） 【シャノンウインド XFI】						
株式会社トクヤマ						
<table border="1"><tr><td>国土交通省認定 防火設備 認定番号 EC-0008 形 式 外開きFIX窓</td></tr></table>	国土交通省認定 防火設備 認定番号 EC-0008 形 式 外開きFIX窓	<p>対象製品は 網入りガラスです</p>				
国土交通省認定 防火設備 認定番号 EC-0008 形 式 外開きFIX窓						

ご連絡先 シャノンウインド防耐火グレード窓ご相談窓口
フリーダイヤル（無料） 0120-005-211
受付時間 午前9時～午後5時（土・日・祝日除く）
■ホームページによるお知らせ <http://www.excelshanon.co.jp/>

以上